



Утверждаю
Главный инженер
ООО «Таттрансгаз»
Мухоморов Закиров Р.Ш.
«10» 03 2006г.

ОТЗЫВ

по промышленной эксплуатации регуляторов давления
газа типа ЛОРД (параметрический ряд) ТУ 3645-011-58651328-2005
и отсекаателей потока газа (параметрический ряд)
ТУ 3645-012-58651328-2005

Регуляторы давления типа ЛОРД ТУ 3645-011-58651328-2005 и отсекаатели потока газа по ТУ 3645-012-58651328-2005 смонтированы и находятся в постоянной эксплуатации в составе ряда газораспределительных станций ООО «Таттрансгаз», в том числе на ГРС №3 г.Казани с 09.94г., ГРС №1 г.Зеленодольска с 05.95г., ГРС п.Якеево с 05.97г., ГРС г.Бугульмы с 05.97г., ГРС №2 г.Заинска с 09.97г., ГРС г.Лениногорска с 04.97г., а также других ГРС и АГРС. Общее количество эксплуатируемых регуляторов типа ЛОРД – 47 шт.

За время эксплуатации регуляторов давления газа типа «ЛОРД» в промышленных условиях выявился ряд их преимуществ по сравнению с ранее применяемыми регуляторами: малые вес и габариты, высокая точность и стабильность поддержания во всем диапазоне расходов, легкость ремонта и большой межремонтный период, отсутствие в конструкции сменных резиновых мембран, легкость установки регуляторов, низкий уровень шума и высокая коррозионная стойкость деталей регулятора из-за наличия гальванического покрытия.

Многолетний опыт промышленной эксплуатации регуляторов давления газа типа «ЛОРД» и отсекаателей потока газа на различных ГРС ООО «Таттрансгаз» дает основание сделать вывод об их надежности, точности и удобстве эксплуатации.

Начальник ПОЭМГ и ГРС *А.П. Дмитриев* А.П. Дмитриев